様式－7

緊急事態管理手順書

実施責任者	施設課長		
制定年月日	2015/7/24	改訂年月日	2022/6/29

廃棄　　年　　月　　日

特定された 事故・緊急事態名	飲料水の水質基準超過	承認者 施設ｱﾒﾆﾃｨｰ委員会委員長 印鑑不要 2022/6/29	作成者 実施責任者 施設課長 印鑑不要 2022/6/29

【未然防止策】

・毎日、以下5項目の水質検査をする。
　残留塩素濃度・色度・濁度・臭気・味

【応急処置・緩和処置】

・別紙「室蘭工業大学専用水道緊急対応マニュアル」による。

【連絡先等】

・専用水道管理技術者（施設企画係　内線5072）
・室蘭市水道部（0143－44－6017）

【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】

○ 毎日実施する給水水質検査で異常値の検出を想定した訓練
訓練内容の詳細：水質検査の再実施、水道部への連絡、構内へ一斉使用禁止放送
　　：給水ポンプ停止措置、
訓練は1回/3年以上
訓練対象者：（一般）：施設管理者（施設課長）、水道技術管理者（施設課職員）、施設課職員
　　：（資格者）：該当無し